

ALPIBLOC - Compensation fixe

Référence : BS.RS7240.215



La batterie ALPIBLOC type SAH sur-renforcée est un condensateur ALPIVAR3 avec selfs anti-harmoniques équipée d'un disjoncteur intégré. L'ensemble est monté, câblé dans une armoire.

Sommaire	Page
1. Caractéristiques	1
2. Descriptif	1
3. Matériel obligatoire à prévoir en sus	1
4. Préconisation pour l'installation	1

1. Caractéristiques

Modèle :	ALPIBLOC
Type :	SAH sur-renforcé
Puissance nominale :	72 kVAr
Tension nominale :	400 V - 50 Hz - Tri
Tension max admissible :	620 V (condensateur)
Niveaux d'harmoniques :	THDU > 6% et THDI > 40% SH/ST > 50%
Facteur de perte :	6 W / kVAr
Classe de température :	-10 / +45°C moyenne sur 24H : +40°C moyenne annuelle : +35°C
Poids :	185 kg
Dimensions (L x l x H mm) :	1000 x 600 x 2100
Type :	Intérieur
Stockage :	-30°C / +60°C
Environnement :	sec sans poussière non corrosif sans vibration
Conforme à la norme :	CEI 60831-1 et 2

2. Descriptif

Cette armoire comporte :

- **1 rack avec :**
 - 1 Condensateur ALPIVAR3 :
 - Appareil totalement sec, (sans huile d'imprégnation)
 - Enveloppe double isolement, classe 2
 - Protections électriques internes par film auto-cicatrisant, fusibles électriques et surpresseurs
 - Avec résistances de décharge (temps de décharge 3 minutes)
 - Conforme à la norme internationale (CEI 60831-1 et 2)

- 1 Self Self anti-harmoniques, triphasée, classe sur-renforcée :
 - Avec circuit magnétique travaillant à basse induction pour éviter les échauffements dus aux harmoniques.
 - En conformité avec les préconisations EDF pour les fréquences de télécommande (fréquence d'accord L/C = 215Hz).
 - Equipée d'une sonde de température.
- **1 disjoncteur tripolaire 250 A, réglage thermique 200 A, Icc = 36 kA / 400 V**
- **1 Plaque de raccordement triphasée pour connexion puissance (jeux de barres 30 x 5 mm avec vis M10)**
- **1 Armoire dans laquelle sont montés et câblés les différents composants ci-dessus :**
 - IP 31-IK 05
 - Raccordement des câbles puissance par le haut ou le bas
 - Ouïes de ventilation sur l'avant, les côtés et l'arrière
 - 1 ventilation forcée
 - RAL 7035 grise à socle noir (hauteur = 100 mm)

3. Matériel obligatoire (à prévoir en sus)

Câbles de raccordement avec section minimale de : 70 mm² Cu/phase.

4. Préconisations pour l'installation

Respect obligatoire du temps de décharge de 3 mn avant toute reconnexion du condensateur.

Environnement externe à la batterie :

- Sec et non poussiéreux
- Non corrosif
- Température maxi : +40°C
- moyenne sur 24h : +35°C
- annuelle : +25°C

Espacement de la batterie d'au moins 200 mm de tout obstacle (mur, plafond, armoire électrique etc.).

Pour plus de détails concernant la mise en service et l'entretien, se référer à la notice d'installation.