

ALPIMATIC – Compensation automatique

Référence : MS.RS79240.215



La batterie de condensateur Alpimatic type SAH est une batterie automatique à commutation par contacteurs électromécaniques. La MS.R79240.215 est composée de racks ALPIMATIC sur-renforcé, avec selfs anti-harmoniques, type R9. L'ensemble est piloté par le régulateur varmétrique ALPTEC.

Sommaire	Page
1. Caractéristiques	1
2. Descriptif	1
3. Matériel obligatoire à prévoir en sus	1
4. Préconisation pour l'installation	1

1. Caractéristiques

Modèle :	ALPIMATIC
Type :	SAH sur-renforcé
Puissance nominale :	792 kVAr
Gradins :	11 x 72 kVAr
Tension nominale :	400 V - 50 Hz - Tri
Tension max admissible :	620 V (condensateur)
Niveaux d'harmoniques :	THDU > 6% et THDI > 40% SH/ST > 50%
Facteur de perte :	6 W / kVAr
Classe de température :	-10 / +45 °C moyenne sur 24H : +40 °C moyenne annuelle : +35 °C
Poids :	1200 kg
Dimensions (L x l x H mm) :	3000 x 600 x 2100
Type :	Intérieur
Stockage :	-30 °C / +60 °C
Environnement :	sec sans poussière non corrosif sans vibration
Conforme à la norme :	CEI 61439-1 et 2

2. Descriptif

Cette batterie comporte :

- **11 Gradins avec chacun :**
 - 1 Condensateur ALPIVAR3 :
 - Appareil totalement sec, (sans huile d'imprégnation)
 - Enveloppe double isolement, classe 2
 - Protections électriques internes par film auto-cicatrisant, fusibles électriques et surpresseurs
 - Avec résistances de décharge (temps de décharge 3 minutes)
 - Conforme à la norme internationale (CEI 60831-1 et 2)
 - 1 Contacteur électromécanique adapté à la manœuvre des courants capacitifs
 - 1 Protection par 3 fusibles HPC, type gG
 - 1 Self anti-harmoniques triphasée de classe sur-renforcée en conformité avec les préconisations EDF pour les fréquences de télécommande (fréquence d'accord L/C = 215Hz). Equipée d'une sonde de température

▪ 1 Régulateur varmétrique électronique type Alptec8 + Ext2Gr :

- Ecran LCD rétro-éclairé
- Port de communication optique
- Commutation par relais électromécaniques
- Affichage : cos φ, U, I, température, ΔkVAr, ...
- Déclenchement sur excès de température et surcharges
- Affichage défaut compensation par alarmes

▪ 1 Alimentation monophasée pour alimenter les circuits auxiliaires

▪ 1 Plaque de raccordement triphasée pour connexion puissance (jeux de barres 30 x 10 mm avec vis M10)

▪ 1 Bornier de raccordement pour délestage par contact NF sur fonctionnement groupe électrogène

▪ 1 Armoire dans laquelle sont montés et câblés les différents composants ci-dessus :

- IP 31-IK 05
- 1 arrivée des câbles puissance par le bas de l'armoire (par le haut sur demande)
- Ouïes de ventilation sur l'avant, les côtés et l'arrière
- 1 ventilation forcée
- RAL 7035 grise à socle noir (hauteur = 100 mm)

3. Matériel obligatoire (à prévoir en sus)

Protection contre les surcharges et les courts-circuits à l'aide d'un disjoncteur 2000 A, réglage thermique 1950 A. (Intégration dans l'armoire possible sur demande)

Câbles de raccordement avec section minimale : 4 x 185 mm² Cu/phase.

1 TC (transformateur de courant), type ouvrant à positionner sur phase L1 de l'installation générale, courant primaire à définir / secondaire 5 A, classe 1-10 VA. (Fourniture possible sur demande)

4. Préconisations pour l'installation

Environnement externe à l'armoire :

- Sec et non poussiéreux
- Non corrosif
- Température maxi : +40 °C
- moyenne sur 24h : +35 °C
- annuelle : +25 °C

Espacement des ouïes de ventilation d'au moins 200 mm de tout obstacle (mur, plafond, armoire électrique etc.).

Pour plus de détails concernant la mise en service et l'entretien, se référer à la notice d'installation.